



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8301AG2102**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	REHAU AG+Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	REHAU AG+Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Kunststoffrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xa, Fert.-Gr. 1 (8301)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PE-Xa für die Trinkwasserinstallation
<b>Modell</b> <i>model</i>	PE-Xa-Rohr "REHAU"
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 55514/1.1/110781 vom 23.06.2014 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 94351/10 vom 07.06.2011 (SKZ) Mechanikprüfung: 55509/1.1/87270 vom 12.08.2009 (SKZ) KTW-Prüfung: KR 027/10 vom 05.05.2010 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 153/13 vom 09.08.2013 (TZW) KTW-Prüfung: KR 027/14 vom 30.05.2014 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 175/10 vom 29.11.2010 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 544 (01.05.2007) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	31.12.2019 / 14-0462-WNV

700208-01-A1-CE

22.10.2014 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN  
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
PE-Xa-Rohr "REHAU"	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Abmessungen: 16 x 2,2 mm, 20 x 2,8 mm, 25 x 3,5 mm, 32 x 4,4 mm, 40 x 5,5 mm, 50 x 6,9 mm und 63 x 8,7 mm