

**PAINETESTIT:****Linjaventtiilit / palopostit vedelle**

Hydraulinen testi EN 1074-1 ja 2/EN 12266 mukaisesti

Painetesti luisti auki vedelle	PN 10 venttiileiden testissä 17 bar PN16 venttiileiden testissä 25 bar PN 25 venttiileiden testissä 37,5 bar
--------------------------------	--

Painetesti luisti auki AWWA venttiileille	2 x PN
---	--------

Tiiviystesti vedelle	Venttiilit PN x 1,1
Tiiviystesti AWWA venttiileille	1,0 x PN

Luistin tiiviys testataan molemmilta puolilta ja toinen pää avonaisena.

Linjaventtiilit kaasulle

EN 13774-mukainen, luokka 2

Tuotteet läpäisevät ensin yllä eritellyt vedelle tarkoitetut testit.

Painetesti luisti auki	1,5 x PN vesi 1,1 x PN ilma
------------------------	--------------------------------

Tiiviystesti	0,5 bar ilma 1,1 x PN ilma
--------------	-------------------------------

Luistin tiiviys testataan molemmilta puolilta ja toinen pää avonaisena

SERTIFIOINNIT:

Kaikkien AVK:n tuotteiden valmistusta valvotaan AVK:n laatukäsikirjassa eriteltyjen menettelytapojen ja ohjeiden mukaisesti.

AVK:n tuotteilla on seuraavat sertifiointit:

- ISO 9001 /EN29001 (laatu)
- ISO 14001 (ympäristö)
- OHSAS 18001 (työympäristö ja turvallisuus)